



П Р И К А З

«27» 03 2025 года

№ 284-17

г. Ижевск

**Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно – бытового водоснабжения
поселка Ува Увинского района Удмуртской Республики
(водозаборные скважины №№ 61282, 11738, 58572, 71683, 486, 4-2008, 86,
37595, 39933, 11725, 62ув)**

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 554 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики»

п р и к а з ы в а ю:

Установить:

- границы зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 61282, 11738, 58572, 71683, 486, 4-2008, 86, 37595, 39933, 11725, 62ув в поселке Ува, расположенных в Увинском районе Удмуртской Республики согласно приложению 1 к настоящему приказу;

- мероприятия по использованию земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 61282, 11738, 58572, 71683, 486, 4-2008, 86, 37595, 39933, 11725, 62ув в поселке Ува, расположенных в Увинском районе Удмуртской Республики согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Исполняющий
обязанности министра

Р.Ф. Аснанова

Приложение 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «27» марта 2025 года № 284-П

**Границы зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
поселка Ува Увинского района Удмуртской Республики**

Реквизиты санитарно-эпидемиологического заключения:
18.25.02.000.Т.000004.10.24. от 25.10.2024 (СООТВЕТСТВУЕТ).

Наименование проекта, реквизиты разработчика проекта: «Проект зон санитарной охраны водозаборных скважин № 61282, 11738, 58572, 71683, 486, 4-2008, 86, 37595, 39933, 11725, 62ув, расположенных в п. Ува, Увинского района, УР», выполненный в 2024 г. обществом с ограниченной ответственностью «Увинская управляющая компания жилищно – коммунальным хозяйством» (далее- ООО « УУУ ЖКХ»), 427260, Удмуртская Республика, Увинский район, п.Ува, ул.Коммунальная, д.7.

**Географические координаты скважин
ГСК – 2011 и МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика**

№ п/п	СК ГСК – 2011		МСК 18 зона 2		Абсолютная отметка устья, м
	Северная широта	Восточная долгота	Северная широта	Восточная долгота	
61282	56° 59' 10"	52° 09' 31"	404559.924	2165510.724	114,0
11738	56° 59' 12"	52° 12' 33"	404560.317	2168585.095	127,0
58572	56° 58' 57"	52° 09' 59"	404148.236	2165975.371	115,0
71683	56° 59' 28"	52° 10' 31"	405096.141	2166535.056	114,0
486	56° 58' 51"	52° 11' 27"	403932.822	2167457.742	130,0
4-2008	56° 58' 5,9"	52° 12' 29"	402517.191	2168477.390	147,0
86	56° 58' 30"	52° 09' 56"	403314.167	2165907.784	116,0
37595	56° 57' 56"	52° 10' 02"	402260.513	2165987.841	117,0
39933	57° 00' 36"	52° 10' 28"	407200.375	2166526.770	117,5
11725	56° 58' 52"	52° 10' 40"	403979.621	2166664.634	118,0
62ув	56° 58' 27,6"	52° 11' 36,2"	403205.980	2167598.737	140,0

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 61282

Водозаборная скважина расположена в западной части поселка УВА(далее- п.Ува) ул. Маршала Жукова, 2а. Площадь I пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважины № 61282 составляет 1 092 м². ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается в форме прямоугольника размером в плане: 52 х 21 м. Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 13 м., западном – 21 м., восточном – 15 м., южном направлении – 8 м.

Ограничение территории I пояса ЗСО в западном направлении – автодорогой Ува-Вавож, в южном и восточном направлениях – внутрипоселковой дорогой с асфальтобетонным покрытием, северном направлении – земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства.

Скважина находится в кирпичном павильоне 3,0 х 3,0 м, выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,20 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена.

В скважине на глубине 90 м установлен насос ЭЦВ 6-10-110. Вода из скважины подается в водонапорную башню, расположенную в I поясе ЗСО, затем по разводящей сети - в жилые дома, предприятия и организации различных форм собственности. Водомерное устройство на скважине установлено марки «Взлет ЭР». Кран для отбора проб воды имеется.

Наличие очагов загрязнения подземных вод на расстоянии 30 - 50 м от скважины не выявлено.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 61282 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	404636.26	2163862.12
2	404616.85	2163909.69
3	404592.31	2163901.36
4	404618.06	2163851.92

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 61282 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	404623.56	2163835.00
2	404632.72	2163838.25
3	404641.19	2163843.25
4	404648.66	2163849.50
5	404654.94	2163857.00
6	404659.81	2163865.25
7	404663.16	2163874.50

8	404664.84	2163884.00
9	404664.84	2163894.00
10	404663.16	2163903.50
11	404659.81	2163912.75
12	404654.94	2163921.00
13	404648.16	2163929.00
14	404640.69	2163935.25
15	404632.22	2163940.25
16	404623.06	2163943.50
17	404613.44	2163945.25
18	404603.69	2163945.25
19	404594.06	2163943.50
20	404584.91	2163940.25
21	404576.44	2163935.25
22	404568.97	2163929.00
23	404562.69	2163921.50
24	404557.81	2163913.25
25	404554.47	2163904.00
26	404552.78	2163894.50
27	404552.78	2163884.50
28	404554.47	2163875.00
29	404557.81	2163865.75
30	404562.69	2163857.50
31	404569.47	2163849.50
32	404576.94	2163843.25
33	404585.41	2163838.25
34	404594.56	2163835.00
35	404604.19	2163833.25
36	404613.94	2163833.25

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 61282 составляет 56 м. Конфигурация II пояса ЗСО скважины имеет форму круга. В пределах территории II пояса ЗСО расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализированные жилые дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Во II поясе ЗСО скотомогильники и кладбища отсутствуют. Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах II пояса ЗСО не планируется.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 61282 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	404639.28	2163620.75
2	404678.94	2163628.25
3	404717.03	2163641.50
4	404752.72	2163660.50
5	404785.19	2163684.25

6	404813.72	2163713.00
7	404837.69	2163745.25
8	404856.53	2163781.00
9	404869.88	2163819.00
10	404877.38	2163858.75
11	404878.88	2163899.00
12	404874.34	2163939.25
13	404863.91	2163978.25
14	404847.78	2164015.25
15	404826.31	2164049.25
16	404799.47	2164080.50
17	404768.91	2164106.75
18	404734.72	2164128.25
19	404697.75	2164144.25
20	404658.75	2164154.75
21	404618.66	2164159.25
22	404578.34	2164157.75
23	404538.69	2164150.25
24	404500.59	2164137.00
25	404464.91	2164118.00
26	404432.44	2164094.25
27	404403.91	2164065.50
28	404379.94	2164033.25
29	404361.09	2163997.50
30	404347.75	2163959.50
31	404340.25	2163919.75
32	404338.75	2163879.50
33	404343.28	2163839.25
34	404353.72	2163800.25
35	404369.84	2163763.25
36	404391.31	2163729.25
37	404418.16	2163698.00
38	404448.72	2163671.75
39	404482.91	2163650.25
40	404519.88	2163634.25
41	404558.88	2163623.75
42	404598.97	2163619.25

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 61282 составляет 270 м. Конфигурация III пояса ЗСО скважины имеет форму круга. Территория III пояса ЗСО расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО в перспективе не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 11738

Водозаборная скважина расположена в восточной части п.Ува ул. Кржижановского, 1а. Площадь I пояса ЗСО скважины № 11738 составляет 247,55 м².

ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается неправильной формы размером в плане: 16,0 х 21,0 х 9,0 х 20,0 м. Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 6,50 м, западном – 6,70 м, восточном – 9,0 м, южном направлении – 14,50 м.

Ограничение территории I пояса в северном направлении обусловлено близким расположением частной застройки, в восточном направлении – внутрипоселковой дорогой с асфальтобетонным покрытием, западном направлении – близким расположением территории районных электрических сетей, южном направлении – внутрипоселковой дорогой с асфальтобетонным покрытием.

Скважина находится в металлическом павильоне размером 2,45 х 2,45 м., выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,10 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена.

В скважине на глубине 50 м установлен насос ЭЦВ 6-10-110. Вода из скважины подается в разводящую сеть – в водоразборные колонки, жилые дома, предприятия и организации различных форм собственности. Водомерное устройство на скважине установлено марки «Взлет ЭР». Кран для отбора проб воды имеется.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 11738
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	404601.66	2168475.23
2	404601.42	2168491.26
3	404586.70	2168488.46
4	404588.87	2168477.49

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 11738
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	404601.70	2168435.00
2	404625.00	2168426.00
3	404642.60	2168428.00
4	404654.00	2168434.00
5	404663.10	2168443.00
6	404668.60	2168454.00
7	404670.00	2168467.00
8	404665.50	2168483.00

9	404658.40	2168494.00
10	404647.90	2168503.00
11	404636.00	2168507.00
12	404609.80	2168513.00
13	404591.10	2168508.00
14	404574.90	2168499.00
15	404571.81	2168486.00
16	404580.50	2168461.00
17	404591.00	2168446.00

Конфигурация II пояса ЗСО скважины № 11738 имеет форму эллипса, вытянутого по направлению естественного фильтрационного потока. В пределах территории II пояса ЗСО расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализированные жилые дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Во II поясе ЗСО скотомогильники и кладбища отсутствуют. Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах II пояса ЗСО не планируется.

Многоквартирные жилые дома присоединены к централизованной канализационной сети. Сточные воды по централизованной канализационной сети направляются на поселковые очистные сооружения.

**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 11738
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	404591.00	2168446.00
2	404601.70	2168435.00
3	404639.80	2168403.00
4	406026.20	2167598.00
5	406058.10	2167580.00
6	406068.80	2167578.00
7	406080.20	2167576.00
8	406099.80	2167582.00
9	406110.80	2167588.00
10	406119.90	2167597.00
11	406125.40	2167609.00
12	406127.20	2167621.00
13	406123.60	2167637.00
14	406115.40	2167659.00
15	406093.30	2167673.00
16	406076.40	2167680.00
17	404689.90	2168490.00
18	404666.60	2168499.00
19	404643.20	2168507.00
20	404628.50	2168511.00

21	404604.10	2168514.00
22	404584.25	2168507.55
23	404574.90	2168499.00
24	404571.81	2168486.00
25	404580.70	2168458.00

Конфигурация III пояса ЗСО скважины № 11738 имеет форму эллипса, вытянутого по направлению естественного фильтрационного потока. Многоквартирные жилые дома, расположенные в III поясе скважины присоединены к централизованной канализационной сети. Сточные воды по централизованной канализационной сети направляются на поселковые очистные сооружения.

Территория III пояса ЗСО расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 58572

Водозаборная скважина расположена в восточной части п.Ува ул. Весенняя, 1а. Площадь I пояса ЗСО скважины № 58572 составляет 218,44 м². ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается неправильной формы размером в плане: 17,0 x 16,5 x 11,0 x 16,0 м. Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 7,0 м, западном – 3,0 м, восточном – 14,0 м, южном направлении – 10,5 м.

Ограничение территории I пояса ЗСО в северном и восточном направлениях обусловлено близким расположением земель, отведенных под ведение личного подсобного хозяйства, в западном направлении – землями лесного фонда и южном направлении - внутриселковой дорогой с твердым покрытием.

Скважина находится в круглом металлическом павильоне диаметром 3 м, имеется крыша. Скважина имеет патрубок высотой 0,52 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена.

В скважине на глубине 70 м установлен насос ЭЦВ 6-10-110. Вода из скважины подается в разводящую сеть - в водоразборные колонки, жилые дома, предприятия и организации различных форм собственности. Водомерное устройство на скважине установлено марки «Взлет ЭР». Кран для отбора проб воды имеется.

Наличие очагов загрязнения подземных вод на расстоянии 30-50 м от скважины не выявлено.

**Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 58572
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	403434.08	2168424.80
2	403433.74	2168441.79
3	403417.86	2168435.47
4	403418.08	2168424.47

**Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 58572
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	403438.94	2168389.50
2	403446.56	2168392.50
3	403453.38	2168397.00
4	403459.16	2168402.75
5	403463.59	2168409.50
6	403466.50	2168417.25
7	403467.78	2168425.25
8	403467.38	2168433.25
9	403465.25	2168441.25
10	403461.56	2168448.50
11	403455.91	2168455.25
12	403449.59	2168460.50
13	403442.31	2168464.25
14	403434.44	2168466.25
15	403426.31	2168466.75
16	403418.25	2168465.50
17	403410.63	2168462.50
18	403403.81	2168458.00
19	403398.03	2168452.25
20	403393.59	2168445.50
21	403390.69	2168437.75
22	403389.41	2168429.75
23	403389.81	2168421.75
24	403391.94	2168413.75
25	403395.63	2168406.50
26	403401.28	2168399.75
27	403407.59	2168394.50
28	403414.88	2168390.75
29	403422.75	2168388.75
30	403430.88	2168388.25

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 58572 составляет 39 м. Конфигурация II пояса ЗСО скважины имеет форму круга. В пределах территории II пояса ЗСО расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализированные жилые дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Во II поясе ЗСО скотомогильники и кладбища отсутствуют. Строительство

объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах II пояса ЗСО не планируется.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 58572
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	403460.44	2168276.50
2	403484.81	2168283.75
3	403507.69	2168295.00
4	403528.38	2168309.75
5	403546.34	2168327.75
6	403561.13	2168348.50
7	403572.31	2168371.25
8	403579.56	2168395.75
9	403582.72	2168421.00
10	403581.66	2168446.25
11	403576.44	2168471.25
12	403567.19	2168495.00
13	403554.19	2168516.75
14	403537.25	2168536.75
15	403517.84	2168553.00
16	403495.97	2168566.00
17	403472.28	2168575.25
18	403447.41	2168580.50
19	403421.97	2168581.50
20	403396.75	2168578.50
21	403372.38	2168571.25
22	403349.50	2168560.00
23	403328.81	2168545.25
24	403310.84	2168527.25
25	403296.06	2168506.50
26	403284.88	2168483.75
27	403277.63	2168459.25
28	403274.47	2168434.00
29	403275.53	2168408.75
30	403280.75	2168383.75
31	403290.00	2168360.00
32	403303.00	2168338.25
33	403319.94	2168318.25
34	403339.34	2168302.00
35	403361.22	2168289.00
36	403384.91	2168279.75
37	403409.78	2168274.50
38	403435.22	2168273.50

Радиус III пояса водозаборной скважины № 58572 составляет 154 м. Конфигурация III пояса ЗСО скважины имеет форму круга. Территория III пояса ЗСО расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома,

частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 71683

Водозаборная скважина расположена в центральной части п.Ува ул. Озерная западнее жилого дома №10. Площадь I пояса ЗСО скважины № 71683 составляет 243,19 м². ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается неправильной формы размером в плане: 15,50 x 15,00 x 16,10 x 15,80 м.

Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 15,50 м, восточном – 2,90 м, южном – 3,90 м, западном – 13,20 м. Ограничение территории I пояса в северном, восточном, западном направлениях обусловлено близким расположением частной жилой застройкой, в южном направлении – внутрипоселковой дороги с асфальтобетонным покрытием.

Скважина находится в кирпичном павильоне размерами 3,0 x 3,0 м. Скважина имеет патрубок высотой 0,15 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена.

В скважине на глубине 50 м установлен насос ЭЦВ 6-10-110. Вода из скважины подается в разводящую сеть - в водоразборные колонки, жилые дома, предприятия и организации различных форм собственности. Водомерное устройство на скважине установлено марки «Взлет ЭР». Кран для отбора проб воды имеется.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 71683 (МСК - 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	405082.66	2166436.73
2	405094.96	2166450.79
3	405084.80	2166462.30
4	405068.87	2166455.25

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 71683 (МСК - 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	405087.81	2166412.75
2	405095.69	2166415.25
3	405102.97	2166419.00
4	405109.31	2166424.25
5	405114.53	2166430.75
6	405118.44	2166438.00
7	405120.81	2166445.75
8	405121.63	2166454.00

9	405120.81	2166462.25
10	405118.44	2166470.00
11	405114.53	2166477.25
12	405108.81	2166484.25
13	405102.47	2166489.50
14	405095.19	2166493.25
15	405087.31	2166495.75
16	405079.13	2166496.50
17	405070.94	2166495.75
18	405063.06	2166493.25
19	405055.78	2166489.50
20	405049.44	2166484.25
21	405044.22	2166477.75
22	405040.31	2166470.50
23	405037.94	2166462.75
24	405037.13	2166454.50
25	405037.94	2166446.25
26	405040.31	2166438.50
27	405044.22	2166431.25
28	405049.94	2166424.25
29	405056.28	2166419.00
30	405063.56	2166415.25
31	405071.44	2166412.75
32	405079.63	2166412.00

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 71683 составляет 42 м. Конфигурация II пояса ЗСО скважины имеет форму круга. В пределах территории II пояса ЗСО расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализированные жилые дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Во II поясе ЗСО скотомогильники и кладбища отсутствуют. Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах II пояса ЗСО не планируется.

**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 71683
(МСК - 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	405098.22	2166289.00
2	405122.59	2166293.75
3	405146.00	2166301.75
4	405167.94	2166313.50
5	405187.91	2166328.25
6	405205.44	2166345.75
7	405220.19	2166365.75
8	405231.78	2166387.50
9	405239.97	2166411.00

10	405244.59	2166435.50
11	405245.50	2166460.25
12	405242.72	2166484.75
13	405236.31	2166508.75
14	405226.38	2166531.50
15	405213.19	2166552.50
16	405196.50	2166572.00
17	405177.69	2166588.00
18	405156.69	2166601.25
19	405133.94	2166611.25
20	405110.00	2166617.50
21	405085.34	2166620.50
22	405060.53	2166619.50
23	405036.16	2166614.75
24	405012.75	2166606.75
25	404990.81	2166595.00
26	404970.84	2166580.25
27	404953.31	2166562.75
28	404938.56	2166542.75
29	404926.97	2166521.00
30	404918.78	2166497.50
31	404914.16	2166473.00
32	404913.25	2166448.25
33	404916.03	2166423.75
34	404922.44	2166399.75
35	404932.38	2166377.00
36	404945.56	2166356.00
37	404962.25	2166336.50
38	404981.06	2166320.50
39	405002.06	2166307.25
40	405024.81	2166297.25
41	405048.75	2166291.00
42	405073.41	2166288.00

Радиус III пояса водозаборной скважины № 71683 составляет 166 м. Конфигурация III пояса ЗСО скважины имеет форму круга. Территория III пояса ЗСО расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 486

Водозаборная скважина расположена в центральной части п. Ува ул. К. Маркса, 27в. Площадь I пояса ЗСО скважины № 486 составляет 25,20 м². ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается в форме прямоугольника

размером в плане: 5,60 x 4,50 м. Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 2,50 м, восточном – 3,60 м, южном – 2,0 м, западном – 2,0 м. Ограничение территории I пояса в северном, восточном, южном, западном направлениях обусловлено близким расположением многоквартирных жилых домов.

Скважина находится в кирпичном павильоне размерами 5,60 x 4,50 м, выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,10 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Территория вокруг павильона скважины имеет твердое асфальтированное покрытие.

Площадь I пояса ЗСО скважины огорожена и принята по размерам павильона скважины. В непосредственной близости находится спортивная площадка, которая огорожена и находится под видеонаблюдением.

В скважине на глубине 22,0 м установлен насос ЭЦВ 6-10-110. Вода из скважины подается в разводящую сеть - в водоразборные колонки, жилые дома, предприятия и организации различных форм собственности. Водомерное устройство на скважине установлено марки «Взлет ЭР». Кран для отбора проб воды имеется.

**Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 486
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	403976.64	2167362.26
2	403978.07	2167367.74
3	403973.51	2167368.86
4	403972.16	2167363.35

**Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 486
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	403984.63	2167300.50
2	403996.47	2167303.25
3	404007.63	2167308.00
4	404017.66	2167315.00
5	404026.28	2167323.50
6	404033.16	2167333.75
7	404038.09	2167344.75
8	404040.88	2167356.75
9	404041.44	2167368.75
10	404039.75	2167380.75
11	404035.88	2167392.50
12	404029.94	2167403.00
13	404021.66	2167413.00

14	404012.31	2167420.75
15	404001.66	2167426.75
16	403990.13	2167430.50
17	403978.06	2167432.25
18	403965.88	2167431.50
19	403954.03	2167428.75
20	403942.88	2167424.00
21	403932.84	2167417.00
22	403924.22	2167408.50
23	403917.34	2167398.25
24	403912.41	2167387.25
25	403909.63	2167375.25
26	403909.06	2167363.25
27	403910.75	2167351.25
28	403914.63	2167339.50
29	403920.56	2167329.00
30	403928.84	2167319.00
31	403938.19	2167311.25
32	403948.84	2167305.25
33	403960.38	2167301.50
34	403972.44	2167299.75

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 486 составляет 66 м. Конфигурация II пояса ЗСО скважины имеет форму круга. В пределах территории II пояса ЗСО расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализированные жилые дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Во II поясе ЗСО скотомогильники и кладбища отсутствуют.

Многоквартирные жилые дома, расположенные во II поясе скважины № 486 присоединены к централизованной канализационной сети. Сточные воды по централизованной канализационной сети направляются на поселковые очистные сооружения.

Учебные заведения дошкольного и школьного образования, расположенные в пределах II пояса скважины № 486 присоединены к централизованной канализационной сети. Сточные воды по централизованной канализационной сети направляются на поселковые очистные сооружения.

Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод во II поясе ЗСО не планируется.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 486
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
---------	-----------------	-------------------

1	404042.25	2167059.00
2	404085.22	2167071.50
3	404125.97	2167090.25
4	404163.69	2167114.50
5	404197.53	2167143.75
6	404226.88	2167177.50
7	404251.09	2167215.25
8	404269.69	2167256.00
9	404282.31	2167299.00
10	404288.69	2167343.25
11	404288.69	2167388.25
12	404282.31	2167432.50
13	404269.69	2167475.50
14	404251.09	2167516.25
15	404226.88	2167554.00
16	404197.03	2167588.25
17	404163.19	2167617.50
18	404125.47	2167641.75
19	404084.72	2167660.50
20	404041.75	2167673.00
21	403997.41	2167679.50
22	403952.59	2167679.50
23	403908.25	2167673.00
24	403865.28	2167660.50
25	403824.53	2167641.75
26	403786.81	2167617.50
27	403752.97	2167588.25
28	403723.63	2167554.50
29	403699.41	2167516.75
30	403680.81	2167476.00
31	403668.19	2167433.00
32	403661.81	2167388.75
33	403661.81	2167343.75
34	403668.19	2167299.50
35	403680.81	2167256.50
36	403699.41	2167215.75
37	403723.63	2167178.00
38	403753.47	2167143.75
39	403787.31	2167114.50
40	403825.03	2167090.25
41	403865.78	2167071.50
42	403908.75	2167059.00
43	403953.09	2167052.50
44	403997.91	2167052.50

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 486 составляет 314 м. Конфигурация III пояса ЗСО скважины имеет форму круга. Территория III пояса ЗСО расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации.

Многоквартирные жилые дома, расположенные в III поясе скважины № 486 присоединены к централизованной канализационной сети. Сточные воды по централизованной канализационной сети направляются на поселковые очистные сооружения. Учебные заведения дошкольного и школьного образования, расположенные в III поясе скважины № 486 присоединены к централизованной канализационной сети. Сточные воды по централизованной канализационной сети направляются на поселковые очистные сооружения.

Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 4-2008

Водозаборная скважина расположена в восточной части п.Ува ул. Увинская, 43. Площадь I пояса ЗСО скважины № 4-2008 составляет 155,32 м². ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается неправильной формы размером в плане: 7,0 x 7,0 x 10,50 x 10,0 x 18,30 м.

Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 1,0 м, восточном – 3,0 м, южном – 17,30 м, западном – 7,0 м. Ограничение территории I пояса в северном направлении обусловлено близким расположением земель для ведения личного подсобного хозяйства, в восточном и южном направлениях – землями, отведенными под спортивные сооружения, западном направлении – участками лесного фонда.

Скважина находится в металлическом павильоне размером 2,20 x 2,20 м, выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,60 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена.

В скважине на глубине 52,0 м установлен насос ЭЦВ 6-10-110. Вода из скважины подается в разводящую сеть - в водоразборные колонки, жилые дома, предприятия и организации различных форм собственности. Водомерное устройство на скважине установлено марки «Взлет ЭР». Кран для отбора проб воды имеется.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 4-2008
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	402524.18	2168474.49

2	402523.83	2168481.49
3	402515.89	2168484.09
4	402505.40	2168483.57
5	402505.90	2168473.58

**Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 4-2008
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	402553.69	2168372.00
2	402576.50	2168383.00
3	402596.28	2168398.75
4	402612.06	2168418.75
5	402623.03	2168441.50
6	402628.66	2168466.00
7	402628.66	2168491.50
8	402623.03	2168516.00
9	402612.06	2168538.75
10	402595.78	2168559.25
11	402576.00	2168575.00
12	402553.19	2168586.00
13	402528.53	2168591.50
14	402503.22	2168591.50
15	402478.56	2168586.00
16	402455.75	2168575.00
17	402435.97	2168559.25
18	402420.19	2168539.25
19	402409.22	2168516.50
20	402403.59	2168492.00
21	402403.59	2168466.50
22	402409.22	2168442.00
23	402420.19	2168419.25
24	402436.47	2168398.75
25	402456.25	2168383.00
26	402479.06	2168372.00
27	402503.72	2168366.50
28	402529.03	2168366.50

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 4-2008 составляет 103 м. Конфигурация II пояса ЗСО скважины имеет форму круга. В пределах территории II пояса ЗСО расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализированные жилые дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Во II поясе ЗСО скотомогильники и кладбища отсутствуют. Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах II пояса ЗСО не планируется.

**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 4-2008
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	402561.72	2168076.25
2	402621.19	2168087.50
3	402678.34	2168107.50
4	402731.84	2168135.75
5	402780.56	2168171.75
6	402823.34	2168214.50
7	402859.31	2168263.25
8	402887.59	2168316.75
9	402907.56	2168374.00
10	402918.84	2168433.50
11	402921.09	2168494.00
12	402914.31	2168554.00
13	402898.66	2168612.50
14	402874.44	2168668.00
15	402842.25	2168719.25
16	402802.25	2168765.75
17	402756.38	2168805.00
18	402705.13	2168837.25
19	402649.63	2168861.50
20	402591.16	2168877.25
21	402531.03	2168884.00
22	402470.53	2168881.75
23	402411.06	2168870.50
24	402353.91	2168850.50
25	402300.41	2168822.25
26	402251.69	2168786.25
27	402208.91	2168743.50
28	402172.94	2168694.75
29	402144.66	2168641.25
30	402124.69	2168584.00
31	402113.41	2168524.50
32	402111.16	2168464.00
33	402117.94	2168404.00
34	402133.59	2168345.50
35	402157.81	2168290.00
36	402190.00	2168238.75
37	402230.00	2168192.25
38	402275.88	2168153.00
39	402327.13	2168120.75
40	402382.63	2168096.50
41	402441.09	2168080.75
42	402501.22	2168074.00

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 4-2008 составляет 343 м. Конфигурация III пояса ЗСО скважины имеет форму круга. Территория III пояса ЗСО расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома,

частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 86

Водозаборная скважина расположена в юго-западной части п.Ува ул. Королева, За. Площадь I пояса ЗСО скважины № 86 составляет 380 м². ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается в форме прямоугольника размером в плане: 20,0 x 19,0 м. Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 10,0 м, восточном – 5,0 м, южном – 9,0 м, западном – 15,0 м.

Ограничение территории I пояса в северном, восточном, южном направлении обусловлено близким расположением частной жилой застройкой, западном направлении – внутрипоселковой дорогой с асфальтным покрытием.

Скважина находится в кирпичном павильоне размерами 3,30 x 3,30 м., выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,10 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена.

В скважине на глубине 40,0 м установлен насос ЭЦВ 6-10-110. Вода из скважины подается в разводящую сеть - в водоразборные колонки, жилые дома, предприятия и организации различных форм собственности. Водомерное устройство на скважине установлено марки «Взлет ЭР». Кран для отбора проб воды имеется.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 86 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	403403.87	2165824.54
2	403401.10	2165844.35
3	403382.28	2165841.71
4	403385.05	2165821.90

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 86 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	403397.50	2165799.00
2	403404.53	2165800.75
3	403411.09	2165803.75
4	403417.03	2165807.75
5	403422.13	2165812.75
6	403426.19	2165818.75
7	403429.09	2165825.25

8	403430.75	2165832.25
9	403431.09	2165839.50
10	403430.09	2165846.75
11	403427.81	2165853.50
12	403424.31	2165859.75
13	403419.19	2165865.75
14	403413.66	2165870.50
15	403407.38	2165874.00
16	403400.56	2165876.25
17	403393.44	2165877.25
18	403386.25	2165877.00
19	403379.22	2165875.25
20	403372.66	2165872.25
21	403366.72	2165868.25
22	403361.63	2165863.25
23	403357.56	2165857.25
24	403354.66	2165850.75
25	403353.00	2165843.75
26	403352.66	2165836.50
27	403353.66	2165829.25
28	403355.94	2165822.50
29	403359.44	2165816.25
30	403364.56	2165810.25
31	403370.09	2165805.50
32	403376.38	2165802.00
33	403383.19	2165799.75
34	403390.31	2165798.75

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 86 составляет 39 м. Конфигурация II пояса ЗСО скважины имеет форму круга. В пределах территории II пояса ЗСО расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализированные жилые дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Во II поясе ЗСО скотомогильники и кладбища отсутствуют. Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах II пояса ЗСО не планируется.

**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 86
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	403417.63	2165676.75
2	403442.50	2165682.75
3	403466.13	2165692.50
4	403487.94	2165706.00
5	403507.38	2165722.50
6	403524.00	2165742.00
7	403537.34	2165763.75
8	403547.16	2165787.50

9	403553.13	2165812.25
10	403555.13	2165837.75
11	403553.13	2165863.25
12	403547.16	2165888.00
13	403537.34	2165911.75
14	403524.00	2165933.50
15	403506.88	2165953.50
16	403487.44	2165970.00
17	403465.63	2165983.50
18	403442.00	2165993.25
19	403417.13	2165999.25
20	403391.63	2166001.25
21	403366.13	2165999.25
22	403341.25	2165993.25
23	403317.63	2165983.50
24	403295.81	2165970.00
25	403276.38	2165953.50
26	403259.75	2165934.00
27	403246.41	2165912.25
28	403236.59	2165888.50
29	403230.63	2165863.75
30	403228.63	2165838.25
31	403230.63	2165812.75
32	403236.59	2165788.00
33	403246.41	2165764.25
34	403259.75	2165742.50
35	403276.88	2165722.50
36	403296.31	2165706.00
37	403318.13	2165692.50
38	403341.75	2165682.75
39	403366.63	2165676.75
40	403392.13	2165674.75

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 86 составляет 163 м. Конфигурация III пояса ЗСО скважины имеет форму круга. Территория III пояса ЗСО расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО не планируется.

И пояс зоны санитарной охраны скважины № 37595

Водозаборная скважина расположена в юго-западной части п.Ува ул. Свердлова, 31. Площадь I пояса ЗСО скважины № 37595 составляет 672 м². ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается в форме прямоугольника размером в плане: 32,0 х 21,0 м. Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 10,0 м, восточном – 24,40 м, южном – 11,0 м, западном – 7,60 м. Ограничение

территории I пояса в северном обусловлено частной жилой застройкой, восточном направлении – внутрипоселковой дорогой с щебеночным покрытием, южном направлении – землями для ведения личного подсобного хозяйства, западном направлении – участками лесного фонда.

Скважина находится в металлическом павильоне размерами 1,90 x 4,50 м. Скважина имеет патрубок высотой 0,90 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена.

В скважине на глубине 90,0 м установлен насос ЭЦВ 6-10-110. Вода из скважины подается в разводящую сеть - в водоразборные колонки, жилые дома, предприятия и организации различных форм собственности. Водомерное устройство на скважине установлено марки «Взлет ЭР». Кран для отбора проб воды имеется. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 37595
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	402283.00	2165879.29
2	402276.47	2165910.62
3	402255.92	2165906.34
4	402262.45	2165875.01

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 37595
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	402276.31	2165852.26
2	402282.06	2165853.76
3	402287.47	2165856.01
4	402292.34	2165859.51
5	402296.53	2165863.51
6	402299.88	2165868.51
7	402302.25	2165873.76
8	402303.59	2165879.51
9	402303.88	2165885.51
10	402303.06	2165891.26
11	402301.19	2165897.01
12	402298.31	2165902.01
13	402294.03	2165907.26
14	402289.50	2165911.01
15	402284.34	2165913.76
16	402278.72	2165915.76
17	402272.88	2165916.51
18	402267.00	2165916.26
19	402261.25	2165914.76
20	402255.84	2165912.51
21	402250.97	2165909.01
22	402246.78	2165905.01
23	402243.44	2165900.01

24	402241.06	2165894.76
25	402239.72	2165889.01
26	402239.44	2165883.01
27	402240.25	2165877.26
28	402242.13	2165871.51
29	402245.00	2165866.51
30	402249.28	2165861.26
31	402253.81	2165857.51
32	402258.97	2165854.76
33	402264.59	2165852.76
34	402270.44	2165852.01

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 37595 составляет 32 м. Конфигурация II пояса ЗСО скважины имеет форму круга. В пределах территории II пояса ЗСО расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализированные жилые дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Во II поясе ЗСО скотомогильники и кладбища отсутствуют. Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах II пояса ЗСО не планируется.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 37595 (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	402283.78	2165779.25
2	402299.34	2165782.00
3	402314.28	2165787.25
4	402328.31	2165794.75
5	402341.06	2165804.25
6	402352.25	2165815.25
7	402361.66	2165828.00
8	402369.06	2165842.00
9	402374.28	2165857.00
10	402377.25	2165872.75
11	402377.84	2165888.50
12	402376.06	2165904.25
13	402371.97	2165919.50
14	402365.63	2165934.00
15	402357.19	2165947.50
16	402346.38	2165960.00
17	402334.34	2165970.25
18	402320.94	2165978.75
19	402306.41	2165985.00
20	402291.13	2165989.25
21	402275.38	2165991.00
22	402259.53	2165990.25
23	402243.97	2165987.50
24	402229.03	2165982.25

25	402215.00	2165974.75
26	402202.25	2165965.25
27	402191.06	2165954.25
28	402181.66	2165941.50
29	402174.25	2165927.50
30	402169.03	2165912.50
31	402166.06	2165896.75
32	402165.47	2165881.00
33	402167.25	2165865.25
34	402171.34	2165850.00
35	402177.69	2165835.50
36	402186.13	2165822.00
37	402196.94	2165809.50
38	402208.97	2165799.25
39	402222.38	2165790.75
40	402236.91	2165784.50
41	402252.19	2165780.25
42	402267.94	2165778.50

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 37595 составляет 106 м. Конфигурация III пояса ЗСО скважины имеет форму круга. Территория III пояса ЗСО расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации. Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 39933

Водозаборная скважина расположена в южной части п.Ува ул. Парковая, 7а. Площадь I пояса ЗСО скважины № 39933 составляет 415 м². ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается неправильной формы размером в плане: 23,0 x 20,0 x 21,00 x 18,0 м. Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 8,0 м, восточном – 11,0 м, южном – 12,0 м, западном – 12,0 м.

Ограничение территории I пояса в северном обусловлено частной жилой застройкой, в восточном, южном направлениях – участками лесного фонда, в западном направлении – внутрипоселковой дорогой с асфальтированным покрытием.

Скважина находится в металлическом павильоне размером 2,50 x 3,20 м, выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,50 м. Помещение павильона оснащено верхним люком с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена.

В скважине на глубине 72,0 м установлен насос ЭЦВ 6-10-110. Вода из скважины подается в разводящую сеть - в водоразборные колонки, жилые дома, предприятия и организации различных форм собственности.

Водомерное устройство на скважине установлено марки «Взлет ЭР». Кран для отбора проб воды имеется.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 39933
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	403125.96	2167465.14
2	403118.27	2167486.59
3	403099.96	2167479.07
4	403109.13	2167460.67

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 39933
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	403129.66	2167403.75
2	403140.91	2167407.00
3	403151.44	2167412.25
4	403160.97	2167419.00
5	403169.28	2167427.25
6	403176.09	2167437.00
7	403181.25	2167447.50
8	403184.59	2167458.75
9	403186.03	2167470.25
10	403185.56	2167482.00
11	403183.16	2167493.50
12	403178.88	2167504.50
13	403172.88	2167514.50
14	403164.81	2167524.00
15	403155.84	2167531.50
16	403145.78	2167537.50
17	403134.84	2167541.75
18	403123.38	2167544.25
19	403111.66	2167544.75
20	403100.03	2167543.25
21	403088.78	2167540.00
22	403078.25	2167534.75
23	403068.72	2167528.00
24	403060.41	2167519.75
25	403053.59	2167510.00
26	403048.44	2167499.50
27	403045.09	2167488.25
28	403043.66	2167476.75
29	403044.13	2167465.00
30	403046.53	2167453.50
31	403050.81	2167442.50
32	403056.81	2167432.50
33	403064.88	2167423.00
34	403073.84	2167415.50
35	403083.91	2167409.50
36	403094.84	2167405.25

37	403106.31	2167402.75
38	403118.03	2167402.25

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 39933 составляет 71 м. Конфигурация II пояса ЗСО скважины имеет форму круга. В пределах территории II пояса ЗСО расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализированные жилые дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Во II поясе ЗСО скотомогильники и кладбища отсутствуют. Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах II пояса ЗСО не планируется.

**Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 39933
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	403153.16	2167298.25
2	403177.66	2167305.50
3	403200.88	2167316.25
4	403222.38	2167330.00
5	403241.66	2167346.75
6	403258.38	2167366.00
7	403272.19	2167387.50
8	403282.81	2167410.75
9	403290.00	2167435.25
10	403293.63	2167460.50
11	403293.63	2167486.00
12	403290.00	2167511.25
13	403282.81	2167535.75
14	403272.19	2167559.00
15	403258.38	2167580.50
16	403241.16	2167600.25
17	403221.88	2167617.00
18	403200.38	2167630.75
19	403177.16	2167641.50
20	403152.66	2167648.75
21	403127.38	2167652.25
22	403101.81	2167652.25
23	403076.53	2167648.75
24	403052.03	2167641.50
25	403028.81	2167630.75
26	403007.31	2167617.00
27	402988.03	2167600.25
28	402971.31	2167581.00
29	402957.50	2167559.50
30	402946.88	2167536.25
31	402939.69	2167511.75
32	402936.06	2167486.50
33	402936.06	2167461.00

34	402939.69	2167435.75
35	402946.88	2167411.25
36	402957.50	2167388.00
37	402971.31	2167366.50
38	402988.53	2167346.75
39	403007.81	2167330.00
40	403029.31	2167316.25
41	403052.53	2167305.50
42	403077.03	2167298.25
43	403102.31	2167294.75
44	403127.88	2167294.75

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 39933 составляет 179 м. Конфигурация III пояса ЗСО скважины имеет форму круга. Территория III пояса ЗСО расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации.

Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах ЗСО не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 11725

Водозаборная скважина расположена в центральной части п. Ува ул. Первомайская, д.33а. Площадь I пояса ЗСО скважины № 11725 составляет 1 380,0 м². ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается в форме прямоугольника размером в плане: 46,0 х 30,0 м. Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 12,0 м, восточном – 36,0 м, южном – 18,0 м, западном – 10,0 м. Ограничение территории I пояса в северном, восточном, южном направлениях обусловлено близким расположением частной жилой застройки, западном направлении – внутрипоселковой дорогой с асфальтированным покрытием.

Скважина находится в кирпичном павильоне размером 3,5 х 3,5 м, выполнен приустьевый цементаж. Скважина имеет патрубок высотой 0,05 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное.

Площадь I пояса ЗСО скважины не огорожена. В скважине на глубине 60,0 м установлен насос ЭЦВ 6-10-110. Вода из скважины подается в разводящую сеть - в водоразборные колонки, жилые дома, предприятия и организации различных форм собственности. Водомерное устройство на скважине установлено марки «Взлет ЭР». Кран для отбора проб воды имеется.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 11725
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	404037.21	2166547.59
2	404035.79	2166594.86
3	404034.34	2166594.98

4	404033.77	2166593.69
5	404013.55	2166592.75
6	404012.28	2166578.13
7	404009.41	2166578.18
8	404007.00	2166548.09

**Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 11725
(МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)**

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	404033.50	2166512.25
2	404041.09	2166514.50
3	404048.22	2166518.00
4	404054.69	2166522.50
5	404060.28	2166528.25
6	404064.91	2166534.75
7	404068.38	2166541.75
8	404070.63	2166549.50
9	404071.63	2166557.25
10	404071.28	2166565.25
11	404069.66	2166573.00
12	404066.78	2166580.25
13	404062.72	2166587.25
14	404057.09	2166593.75
15	404051.06	2166598.75
16	404044.25	2166602.75
17	404036.84	2166605.75
18	404029.09	2166607.50
19	404021.19	2166607.75
20	404013.31	2166606.75
21	404005.72	2166604.50
22	403998.59	2166601.00
23	403992.13	2166596.50
24	403986.53	2166590.75
25	403981.91	2166584.25
26	403978.44	2166577.25
27	403976.19	2166569.50
28	403975.19	2166561.75
29	403975.53	2166553.75
30	403977.16	2166546.00
31	403980.03	2166538.75
32	403984.09	2166531.75
33	403989.72	2166525.25
34	403995.75	2166520.25
35	404002.56	2166516.25
36	404009.97	2166513.25
37	404017.72	2166511.50
38	404025.63	2166511.25

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 11725 составляет 48 м.
Конфигурация II пояса ЗСО скважины имеет форму круга. В пределах

территории II пояса ЗСО расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализованные жилые дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы.

Учебные заведения дошкольного и школьного образования, расположенные во II поясе скважины № 11725 присоединены к централизованной канализационной сети. Сточные воды по централизованной канализационной сети направляются на поселковые очистные сооружения.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 11725 (МСК - 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	404049.22	2166376.00
2	404082.44	2166383.75
3	404113.69	2166397.75
4	404141.84	2166417.00
5	404165.97	2166441.00
6	404185.28	2166469.25
7	404199.06	2166500.50
8	404206.88	2166533.75
9	404208.47	2166567.75
10	404203.75	2166601.50
11	404192.91	2166634.00
12	404176.28	2166663.75
13	404153.97	2166690.50
14	404127.72	2166712.25
15	404097.88	2166729.00
16	404065.50	2166739.75
17	404031.69	2166744.50
18	403997.59	2166743.00
19	403964.38	2166735.25
20	403933.13	2166721.25
21	403904.97	2166702.00
22	403880.84	2166678.00
23	403861.53	2166649.75
24	403847.75	2166618.50
25	403839.94	2166585.25
26	403838.34	2166551.25
27	403843.06	2166517.50
28	403853.91	2166485.00
29	403870.53	2166455.25
30	403892.84	2166428.50
31	403919.09	2166406.75
32	403948.94	2166390.00
33	403981.31	2166379.25
34	404015.13	2166374.50

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 11725 составляет 185 м. Конфигурация III пояса ЗСО скважины имеет форму круга. Территория III

пояса ЗСО расположена на землях поселковой администрации. В пределах территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации.

Учебные заведения дошкольного и школьного образования, расположенные в III поясе скважины № 11725 присоединены к централизованной канализационной сети. Сточные воды по централизованной канализационной сети направляются на поселковые очистные сооружения.

Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах II и III поясов ЗСО, не планируется.

I пояс зоны санитарной охраны скважины № 62ув

Водозаборная скважина расположена в юго-восточной части п.Ува ул. Молодежная, 10. Площадь I пояса ЗСО скважины № 62ув составляет 462,0 м². ЗСО I пояса для данного водозабора устанавливается в форме прямоугольника размером в плане: 22,0 x 21,0 м. Границы I пояса ЗСО организованы на расстоянии от скважины в направлениях: в северном – 8,0 м, восточном – 15,0 м, южном – 14,0 м, западном – 6,0 м. Ограничение территории I пояса в южном, восточном, западном направлениях обусловлено близким расположением частной жилой застройки, в северном направлении – внутрипоселковой дорогой с твердым насыпным покрытием.

Скважина находится в металлическом павильоне размером 3,0 x 3,0 м, имеет патрубок высотой 0,10 м. Помещение павильона оснащено дверью с дверным замком. Техническое состояние скважины удовлетворительное. Наличие очагов загрязнения подземных вод на расстоянии 30-50 м. от скважины не выявлено.

Географические координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 62ув (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	403218.37	2167590.28
2	403216.57	2167602.44
3	403194.52	2167601.60
4	403196.63	2167587.32

Географические координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 62ув (МСК – 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	403232.91	2167493.75
2	403249.78	2167500.00
3	403265.34	2167509.00
4	403279.09	2167520.50
5	403290.63	2167534.25
6	403299.59	2167549.75
7	403305.75	2167566.50

8	403308.84	2167584.25
9	403308.84	2167602.25
10	403305.75	2167620.00
11	403299.59	2167636.75
12	403290.63	2167652.25
14	403278.59	2167666.50
15	403264.84	2167678.00
16	403249.28	2167687.00
17	403232.41	2167693.25
18	403214.72	2167696.25
19	403196.78	2167696.25
20	403179.09	2167693.25
21	403162.22	2167687.00
22	403146.66	2167678.00
23	403132.91	2167666.50
24	403121.38	2167652.75
25	403112.41	2167637.25
26	403106.25	2167620.50
27	403103.16	2167602.75
28	403103.16	2167584.75
29	403106.25	2167567.00
30	403112.41	2167550.25
31	403121.38	2167534.75
33	403133.41	2167520.50
34	403147.16	2167509.00
35	403162.72	2167500.00
36	403179.59	2167493.75
37	403197.28	2167490.75
38	403215.22	2167490.75

Радиус II пояса ЗСО водозаборной скважины № 62ув составляет 113 м. Конфигурация II пояса ЗСО скважины имеет форму круга. В пределах территории II пояса ЗСО расположены лесной массив, пустыри, поселковые дороги, канализированные жилые дома, частные огороды. На территории частных домовладений, расположенных в пределах II пояса ЗСО выгребные ямы герметичны, выполнены в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Во II поясе ЗСО скотомогильники и кладбища отсутствуют.

Многоквартирные жилые дома, расположенные во II поясе скважины № 62ув присоединены к централизованной канализационной сети. Сточные воды по централизованной канализационной сети направляются на поселковые очистные сооружения.

Строительство объектов, обуславливающих опасность микробиологического загрязнения подземных вод в пределах II пояса ЗСО, не планируется.

Географические координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 62ув
(МСК - 18 зона 2 Удмуртская Республика)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	403251.03	2167253.25
2	403295.03	2167262.00

3	403337.50	2167276.25
4	403377.75	2167296.25
5	403415.06	2167321.25
6	403448.78	2167350.75
7	403478.38	2167384.50
8	403503.28	2167421.75
9	403523.16	2167462.00
10	403537.56	2167504.50
11	403546.31	2167548.50
12	403549.25	2167593.25
13	403546.31	2167638.00
14	403537.56	2167682.00
15	403523.16	2167724.50
16	403503.31	2167764.75
17	403478.38	2167802.00
18	403448.28	2167836.25
19	403414.56	2167865.75
20	403377.25	2167890.75
21	403337.00	2167910.75
22	403294.53	2167925.00
23	403250.53	2167933.75
24	403205.75	2167936.75
25	403160.97	2167933.75
26	403116.97	2167925.00
27	403074.50	2167910.75
28	403034.25	2167890.75
29	402996.94	2167865.75
30	402963.22	2167836.25
31	402933.63	2167802.50
32	402908.72	2167765.25
33	402888.84	2167725.00
34	402874.44	2167682.50
35	402865.69	2167638.50
36	402862.75	2167593.75
37	402865.69	2167549.00
38	402874.44	2167505.00
39	402888.84	2167462.50
40	402908.69	2167422.25
41	402933.63	2167385.00
42	402963.72	2167350.75
43	402997.44	2167321.25
44	403034.75	2167296.25
45	403075.00	2167276.25
46	403117.47	2167262.00
47	403161.47	2167253.25
48	403206.25	2167250.25

Радиус III пояса ЗСО водозаборной скважины № 62ув составляет 405 м. Конфигурация III пояса ЗСО скважины имеет форму круга. Территория III пояса ЗСО расположена на землях поселковой администрации. В пределах

территории III пояса ЗСО расположены поселковые дороги, жилые дома, частные огороды, водопроводные и газовые коммуникации.

Многоквартирные жилые дома, расположенные в III поясе присоединены к централизованной канализационной сети. Сточные воды по централизованной канализационной сети направляются на поселковые очистные сооружения.

Строительство объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО, не планируется.

За соблюдением профилактических мероприятий в пределах I пояса ЗСО ответственным исполнителем является недропользователь - ООО «УУК ЖКХ».

За соблюдением профилактических мероприятий в пределах II и III поясов ЗСО ответственным исполнителем является недропользователь - ООО «УУК ЖКХ», муниципальное образование «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики», автономное муниципальное учреждение «Спортивный клуб Надежда» муниципального образования «Муниципальный округ Увинский район Удмуртской Республики».

Приложение 2
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «27» марта 2025 года № 284-17

**Мероприятия по использованию земельных участков в границах
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно –
бытового водоснабжения поселка Ува Увинского района Удмуртской
Республики (водозаборные скважины №№ 61282, 11738, 58572, 71683,
486, 4-2008, 86, 37595, 39933, 11725, 62ув)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения
I пояс ЗСО		
1	Запрет на посадку высокоствольных деревьев	Постоянно
2	Запрет на все виды строительства, не имеющие отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей	Постоянно
3	Запрет на применение ядохимикатов и удобрений	Постоянно
II и III пояса ЗСО		
1	Запрет на применение ядохимикатов и удобрений	Постоянно
2	Запрет на размещение несанкционированных свалок на территории пояса	Постоянно
3	Запрет на размещение складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений	Постоянно
4	Запрет на размещение скотомогильников, земледельческих полей орошений, навозохранилищ и силосных траншей	Постоянно
5	Запрет на размещение неканализованных предприятий	Постоянно
6	Запрет на откачку отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта	Постоянно
7	При проведении мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов не допускать: отсутствие канализации; отсутствие устройства (обустройства) водопроницаемых выгребов; неорганизованного отвода поверхностного стока.	Постоянно