



П Р И К А З

«16» августа 2023 года

№ 676-п

г. Ижевск

Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в Сарапульском районе Удмуртской Республики (водозаборная скважина № 2058)

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 554 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики» **п р и к а з ы в а ю:**

Установить:

- границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 2058, расположенной в д. Непряха Сарапульского района Удмуртской Республики согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 2058, расположенной в д. Непряха Сарапульского района Удмуртской Республики согласно приложению 2 к настоящему приказу.

И.о. министра

Р.Ф. Аснанова

Приложение 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «16» августа 2023 года № 676-п

**Границы зоны санитарной охраны
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
в Сарапульском районе Удмуртской Республики**

Координаты водозаборной скважины № 2058

№ скважины	Северная широта	Восточная долгота	Абсолютная отметка устья, м
2058	56° 22' 07''	53° 53' 57''	105,0

Добываемые подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенного пункта д. Непряха Сарапульского района Удмуртской Республики. Водозаборная скважина № 2058 расположена на участке, где оценка запасов подземных вод не проводилась.

I пояс зоны санитарной охраны
водозаборной скважины № 2058

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 при использовании защищенных подземных вод граница I пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора. Площадь I пояса ЗСО водозаборной скважины № 2058 составляет – 7400 м².

Обоснования размера I пояса ЗСО: в связи с надежной защитой водоносного горизонта от поверхностного загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница I пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины с возможностью уменьшения по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Площадь I пояса ЗСО огорожена. Вода из скважины подается в водонапорную башню, затем по разводящей сети. Водонапорная башня находится на территории I пояса ЗСО.

Координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 2058 (МСК-18)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	56.369510	53.896875

2	56.369317	53.896561
3	56.369031	53.896528
4	56.368793	53.897206
5	56.368948	53.897806
6	56.369264	53.897918
7	56.369429	53.897765
8	56.369507	53.897301

Координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 2058 (WGS-84)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	56.369510	53.896875
2	56.369317	53.896561
3	56.369031	53.896528
4	56.368793	53.897206
5	56.368948	53.897806
6	56.369264	53.897918
7	56.369429	53.897765
8	56.369507	53.897301

**Профилактические мероприятия на территории I пояса ЗСО
водозаборной скважины № 2058**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель
1	<p>Организация ЗСО согласно требованиям СНиП 2.04.02–84, СанПиН 2.1.3684–21:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ограждение территории I пояса ЗСО скважины № 2058; - не допускать произрастания высокоствольных деревьев; - обеспечение охраны территории I пояса ЗСО скважины № 2058; - дорожки к сооружениям оборудовать твердым покрытием; - оборудовать скважины аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО; - в перспективе не допускать 	2022-2025 гг.	<p>ООО «Теплоцентр»; Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики»</p>

	<p>строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения, размещение огородов, жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;</p> <ul style="list-style-type: none"> - не допускать применение ядохимикатов и удобрений; - водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; - надземная часть водозаборных сооружений должна иметь укрытие для предотвращения загрязнения воды водоисточника; - территория вокруг каптажного сооружения должна быть ограждена. Для защиты каптажного сооружения от затопления поверхностными водами должны быть оборудованы отмотки с уклоном в сторону водоотводной канавы. 		
2	Проверка и поддержание герметичности оголовка и устья скважины № 2058.	1 раз в квартал	
3	Разработка программы производственного контроля.	1 раз в 5 лет	
4	Контроль качества воды по скважине № 2634 производить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684–21 и «Программой организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий ООО «Теплоцентр».	1 раз в квартал	
5	Ведение технической документации и предоставление отчетности.	1 раз в полугодие	
6	Эксплуатация водозаборных скважин.	Постоянно	

Радиусы II и III пояса ЗСО водозаборной скважины № 2058

№ п/п	№ скважины	Водо-отбор, м3/сут	Мощность продуктивного пласта (m), м	Активная пористость (n)	Расчетное время. II пояс, III пояс, сут	Радиус II пояса, м	Радиус III пояса, м
1	2058	20/45	9,0	0,01	200/9125	114	772

Координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 2058 (МСК-18)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	340098.584	1457001.676
2	340076.810	1457012.641
3	340052.600	1457019.392
4	340023.548	1457018.331
5	339986.015	1457003.446
6	339964.151	1456989.654
7	339947.159	1456961.387
8	339929.505	1456919.533
9	339925.716	1456887.528
10	339935.611	1456861.666
11	339954.047	1456827.959
12	339974.077	1456804.080
13	340021.234	1456787.548
14	340082.886	1456793.832
15	340135.154	1456836.476
16	340158.371	1456878.057
17	340098.584	1457001.676
18	340076.810	1457012.641
19	340052.600	1457019.392
20	340023.548	1457018.331
21	339986.015	1457003.446
22	339964.151	1456989.654

В пределах II пояса ЗСО водозаборной скважины № 2058 расположены сельская дорога, канализированные частные дома, являющиеся потенциальными источниками химического загрязнения подземных вод.

Координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 2058 (МСК-18)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	340825.246	1456646.299
2	340611.744	1456384.354
3	340416.045	1456213.126
4	340132.438	1456091.950
5	339857.908	1456157.883
6	339587.400	1456283.679
7	339393.607	1456473.246
8	339328.122	1456617.586
9	339288.898	1456728.459
10	339260.713	1456928.572
11	339283.422	1457097.109
12	339358.224	1457235.863
13	339404.123	1457307.920
14	339434.684	1457362.769
15	339476.071	1457410.897
16	339519.145	1457470.706
17	339561.556	1457516.925
18	339613.409	1457550.920
19	339673.413	1457591.945
20	339745.119	1457644.159
21	339824.188	1457664.439
22	339949.178	1457665.759
23	340045.025	1457664.170
24	340166.404	1457660.095
25	340340.260	1457634.266
26	340511.035	1457522.553
27	340663.464	1457377.702
28	340772.767	1457171.836
29	340834.081	1456988.124
30	340864.968	1456774.954

В пределах территории III пояса водозаборной скважины № 2058 проходят дороги, частные канализованные дома, не являющиеся потенциальными источниками химического загрязнения подземных вод.

**Профилактические мероприятия на территории II и III поясов ЗСО
водозаборной скважины № 2058**

№№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Сроки исполнения
1	<p>Не допускается:</p> <p>размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции.</p>	<p align="center">ООО «Теплоцентр»; Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики»</p>	<p align="center">постоянно</p>
2	<p>Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.</p>	<p align="center">ООО «Теплоцентр»; Администрация Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики»</p>	<p align="center">2022-2025 гг.</p>
3	<p>Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.</p>	<p align="center">ООО «Теплоцентр»; Администрация Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики»</p>	

4	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.		ПОСТОЯННО
5	Запрещено: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод без наличия санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.	Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики»	

**Ограничения использования земельных участков в границах
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения в Сарапульском районе Удмуртской
Республики**

1. Мероприятия по I поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 2058 на территории Сарапульского района Удмуртской Республики (ответственный исполнитель: владельцы объектов, оказывающих (или способных оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения). Профилактические мероприятия утверждены руководством общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Теплоцентр»:

- 1) Территория должна быть озеленена, ограждена и обеспечена охраной;
- 2) Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
- 3) Обеспечение оборудованием водопроводных сооружений, расположенных в I поясе ЗСО, с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
- 4) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО;
- 5) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенных за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса (исключение: при отсутствие канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе);
- 6) Обустройство ЗСО согласно требованиям СНиП 2.04.02–84, СанПиН 2.1.3684–21:
 - обеспечение отвода поверхностного стока за пределы I пояса ЗСО;
 - запрет посадки высокоствольных деревьев;