



## П Р И К А З

«16» августа 2023 года

№ 672-н

г. Ижевск

### Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в Сарапульском районе Удмуртской Республики (водозаборная скважина № 2920А)

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26 декабря 2017 года № 554 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики» **п р и к а з ы в а ю:**

Установить:

- границы зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 2920А, расположенной в д. Оленье Болото Сарапульского района Удмуртской Республики согласно приложению 1 к настоящему приказу;
- ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны водозаборной скважины № 2920А, расположенной в д. Оленье Болото Сарапульского района Удмуртской Республики согласно приложению 2 к настоящему приказу.

И.о. министра

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Аснанова'.

Р.Ф. Аснанова

Приложение 1  
к приказу Министерства  
природных ресурсов и охраны  
окружающей среды  
Удмуртской Республики  
от «16» августа 2023 года № 672-п

**Границы зоны санитарной охраны  
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  
в Сарапульском районе Удмуртской Республики**

Координаты водозаборной скважины № 2920А

№ скважины	Северная широта	Восточная долгота	Абсолютная отметка устья, м
2920А	56° 19' 30"	53° 47' 50"	150,0

Добываемые подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенного пункта д. Оленье Болото Сарапульского района Удмуртской Республики. Водозаборная скважина № 2920А расположена на участке, где оценка запасов подземных вод не проводилась.

I пояс зоны санитарной охраны  
водозаборной скважины № 2920А

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 при использовании защищенных подземных вод граница I пояса зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора. Площадь I пояса ЗСО водозаборной скважины № 2634 составляет – 7850 м<sup>2</sup>.

Обоснования размера I пояса ЗСО: в связи с надежной защитой водоносного горизонта от поверхностного загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 граница I пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от скважины с возможностью уменьшения по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Площадь I пояса ЗСО огорожена. Вода из скважины подается в водонапорную башню, затем по разводящей сети. Водонапорная башня находится на территории I пояса ЗСО.

Координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 2920А (МСК-18)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	334898.169	1450845.279
2	334903.080	1450876.092

3	334890.627	1450905.246
4	334847.552	1450914.158
5	334820.472	1450890.959
6	334810.094	1450850.674
7	334834.137	1450816.573
8	334883.973	1450823.331

Координаты I пояса ЗСО водозаборной скважины № 2920А (WGS-84)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	56.325710	53.795441
2	56.325741	53.795942
3	56.325617	53.796403
4	56.325227	53.796514
5	56.324994	53.796119
6	56.324918	53.795461
7	56.325148	53.794929
8	56.325592	53.795076

**Профилактические мероприятия на территории I пояса ЗСО  
водозаборной скважины № 2920А**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель
1	<p><b>Организация ЗСО</b> согласно требованиям СНиП 2.04.02–84, СанПиН 2.1.3684–21:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ограждение территории I пояса ЗСО скважины № 2920А;</li> <li>- не допускать произрастания высокоствольных деревьев;</li> <li>- обеспечение охраны территории I пояса ЗСО скважины № 2920А;</li> <li>- дорожки к сооружениям оборудовать твердым покрытием;</li> <li>- оборудовать скважины аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО;</li> <li>- в перспективе не допускать строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и</li> </ul>	2022-2025 гг.	<p align="center">ООО «Теплоцентр»; Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики»</p>

	<p>расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладку трубопроводов различного назначения, размещение огородов, жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не допускать применение ядохимикатов и удобрений;</li> <li>- водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, оборудовать с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;</li> <li>- надземная часть водозаборных сооружений должна иметь укрытие для предотвращения загрязнения воды водоисточника;</li> <li>- территория вокруг каптажного сооружения должна быть ограждена. Для защиты каптажного сооружения от затопления поверхностными водами должны быть оборудованы отмостки с уклоном в сторону водоотводной канавы.</li> </ul>		
2	Проверка и поддержание герметичности оголовка и устья скважины № 2920А.	1 раз в квартал	
3	Разработка программы производственного контроля.	1 раз в 5 лет	
4	Контроль качества воды по скважине № 2634 производить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684–21 и «Программой организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемиологических мероприятий ООО «Теплоцентр».	1 раз в квартал	
5	Ведение технической документации и предоставление отчетности.	1 раз в полугодие	
6	Эксплуатация скважины.	Постоянно	

Радиусы II и III пояса ЗСО водозаборной скважины № 2920А

№ п/п	№№ скважины	Водо-отбор, м <sup>3</sup> /сут	Мощность продуктивного пласта (m), м	Активная пористость (n)	Расчетное время. II пояс, III пояс, сут	Радиус II пояса, м	Радиус III пояса, м
1	2920А	41,0	12,0	0,01	200/9125	148	1005

Координаты II пояса ЗСО водозаборной скважины № 2920А (МСК-18)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	334995.804	1450810.866
2	335009.003	1450854.239
3	335003.198	1450896.649
4	334991.037	1450946.175
5	334977.505	1450966.643
6	334961.251	1450976.705
7	334944.352	1450996.713
8	334925.726	1451003.789
9	334909.385	1451011.996
10	334862.969	1451021.005
11	334802.473	1450991.638
12	334778.112	1450971.719
13	334747.661	1450940.933
14	334738.062	1450902.966
15	334729.081	1450854.434
16	334746.485	1450797.841
17	334768.367	1450765.206
18	334850.601	1450735.301
19	334899.739	1450736.702
20	334945.271	1450756.242
21	334976.133	1450772.137
22	33493.199	1450802.934

В пределах II пояса ЗСО водозаборной скважины № 2920А расположены сельская дорога, канализированные частные дома, не являющиеся потенциальными источниками химического загрязнения подземных вод.

Координаты III пояса ЗСО водозаборной скважины № 2920А (МСК-18)

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	335299.634	1449944.585
2	341716.350	1448101.985
3	335547.245	1450134.927
4	335701.791	1450361.844
5	335846.213	1450610.287
6	335859.482	1450891.544
7	335793.146	1451187.097
8	335664.017	1451475.103
9	335544.949	1451645.549
10	335426.058	1451725.535
11	335228.660	1451819.781
12	335032.811	1451829.068
13	334740.880	1451811.306
14	334491.089	1451811.993
15	334284.167	1451705.286
16	334122.813	1451548.066
17	333988.903	1451405.032
18	333871.550	1451187.448
19	333831.153	1450875.107
20	333873.715	1450666.083
21	333914.048	1450504.273
22	334036.487	1450285.923
23	334137.270	1450057.447
24	334346.539	1449882.766
25	334606.914	1449775.109
26	334887.832	1449772.460
27	335195.505	1449864.591

ЗСО в рамках III пояса водозаборной скважины № 2920А включает непосредственно водозаборный участок, земли населенных пунктов, используемых для индивидуальной застройки и ведение подсобного хозяйства, жилые дома, грунтовые дороги. Объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения, не выявлено.

**Профилактические мероприятия на территории II и III поясов ЗСО  
водозаборной скважины № 2920А,**

№№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Сроки исполнения
-----------	--------------------------	-------------	---------------------

1	<p>Не допускается:</p> <p>размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод,</p> <p>применение удобрений и ядохимикатов</p> <p>рубка леса главного пользования и реконструкции.</p>	<p>ООО «Теплоцентр»; Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики»</p>	постоянно
2	<p>Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.</p>	<p>ООО «Теплоцентр»; Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики»</p>	2022-2025 гг.
3	<p>Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.</p>	<p>ООО «Теплоцентр»; Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики»</p>	
4	<p>Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.</p>	<p>Администрация муниципального</p>	постоянно

5	Запрещено: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод без наличия санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.	образования «Муниципальный округ Сарапульский район Удмуртской Республики»	
---	---	---	--



**Ограничения использования земельных участков в границах  
зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-  
бытового водоснабжения в Сарапульском районе Удмуртской  
Республики**

1. Мероприятия по I поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) водозаборной скважины № 2920А на территории Сарапульского района Удмуртской Республики (ответственный исполнитель: владельцы объектов, оказывающих (или способных оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения). Профилактические мероприятия утверждены руководством общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Теплоцентр»:

- 1) Территория должна быть озеленена, ограждена и обеспечена охраной;
- 2) Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
- 3) Обеспечение оборудованием водопроводных сооружений, расположенных в I поясе ЗСО, с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;
- 4) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО;
- 5) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенных за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса (исключение: при отсутствие канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаящих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе);
- 6) Обустройство ЗСО согласно требованиям СНиП 2.04.02–84, СанПиН 2.1.3684–21:
  - обеспечение отвода поверхностного стока за пределы I пояса ЗСО;
  - запрет посадки высокоствольных деревьев;
  - запрет строительства, не имеющего непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в