



П Р И К А З

«01» августа 2022 года

№837

г. Ижевск

Об установлении границ и режима зон санитарной охраны водозаборной скважины № 2739, расположенной в д. Маркелово Сюмсинского района Удмуртской Республики

В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики от 12 сентября 2014 года №108 «Об утверждении Административного регламента Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики по предоставлению государственной услуги «Установление границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»,

п р и к а з ы в а ю:

установить границы и режим зон санитарной охраны водозаборной скважины № 2739, расположенной в д. Маркелово Сюмсинского района Удмуртской Республики, согласно приложению к настоящему приказу и в соответствии с Проектом зоны санитарной охраны водозаборной скважины №2739, расположенной в д. Маркелово Сюмсинского района Удмуртской Республики, разработанным Автономным учреждением «Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды Удмуртской Республики».

И.о. министра

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Asanov'.

Р.Ф. Асанова

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
Удмуртской Республики
от «01» августа 2022 года №837

**Границы и режим зон санитарной охраны водозаборной скважины
№ 2739, расположенной в д. Маркелово Сюмсинского района
Удмуртской Республики**

В административном отношении водозабор расположен в северо-западной части Удмуртской Республики, в 115 км северо-западнее г.Ижевска, в 10,0 км северо-восточнее с. Сюмси. Скважина № 2739 пробурена на западной окраине д. Маркелово.

Местоположение и координаты скважины № 2739

Географические координаты скважины		Абсолютная отметка устья, м
Северная широта	Восточная долгота	
57 ⁰ 09' 54,0''	51 ⁰ 45' 13,6''	165,0

Добываемые подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенного пункта д. Маркелово. Водозаборная скважина №2739 расположена на территории с неутвержденными эксплуатационными запасами пресных подземных вод.

До подсчета запасов допускается ежедневная эксплуатация скважины №2739 в течение года в непрерывном режиме. Сведения о фактическом среднегодовом водоотборе и максимально возможным среднесуточном водоотборе приведены в таблице 1.

Таблица 1. Сведения о водоотборе из скважины №2739

№ скважины	Фактический максимальный среднегодовой водоотбор, м ³ /сут	Планируемый водоотбор, м ³ /сут	Расчетное понижение уровня, м	Гидрогеологическ ое заключение
2739	4,35	5,3	15,0	от 05.2017 г.

Качество подземных вод скважины №2739 соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.3684-21. В дальнейшем

использование подземных вод для питьевого водоснабжения возможно без проведения водоподготовки.

Первый пояс зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) скважин №2739

Координаты I пояса ЗСО скважины №2739

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	57°09'56,2940//	51° 45'7,8909//
2	57°09'55,9540//	51° 45'9,3009//
3	57°09'55,3940//	51° 45'9,8209//
4	57°09'54,6640//	51° 45'9,3209//
5	57°09'54,3240//	51° 45'8,0509//
6	57°09'54,6340//	51° 45'6,6509//
7	57°09'55,2740//	51° 45'6,2209//
8	57°09'55,9440//	51° 45'6,6609//

Участок земли, проектируемый под первый пояс ЗСО скважины № 2739, находится на землях МО «Гуртлудское». Земли свободны от застройки.

Первый пояс ЗСО у скважины не огорожен. Над устьем скважины установлен бревенчатый павильон размером 6 х 6 м. В павильоне пол земляной, внутри павильона не прибрано. Павильон закрывается на ключ. Доступ в павильон ограничен (исключительно для обслуживающего персонала).

Устье расположено на поверхности земли, патрубка нет. Цементация вокруг устья отсутствует.

Размеры I-го пояса зоны санитарной охраны скважины

№№ п/п	Номер скв.	Расстояние от устья скважины до границ 1-го пояса ЗСО, м	Размеры сторон 1-го пояса ЗСО, м	Площадь I пояса ЗСО, F, м ²	Средний радиус I пояса ЗСО (R=√F/π), м
1	2739	30,0	-	2826,0	30,0

Режим работы скважины – ручной, включается по мере расхода воды в водонапорной башне ёмкостью 25 м³, расположенной возле скважины. Скважина не оборудована счётчиком для систематического контроля фактического дебита при эксплуатации. Кран для отбора проб воды установлен. Отверстия для замеров уровня воды нет.

На неогороженной территории ЗСО располагаются только объекты, связанные с добычей подземных вод. Сооружений и коммуникаций, не предназначенных для добычи и транспортировки воды, нет.

Площадка 1-го пояса ЗСО скважины №2739 не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы. Дорожка с твердым покрытием к скважине отсутствует. Имеются высокоствольные деревья. Территория имеет уклон в сторону размещения населенного пункта.

Протяженность водопроводных сетей в д. Маркелово около 1,6 км. Они проложены вдоль края основных улиц. Предположительно, грунтовые воды на большей части деревни отсутствуют вследствие высокого рельефа местности. Речная сеть в пределах населенного пункта представлена небольшим левым притоком р. Нылса. В долине р. Нылса они залегают на глубине 0,2-0,3 м и более. Ширина санитарно-защитной полосы (СЗП) водопровода может быть принята не менее 10 м по обе стороны от него. В долине р. Нылса ширина СЗП должна быть увеличена до 50 м.

Учитывая природную защищённость подземных вод от микробного загрязнения, стабильность микробиологических показателей и химического состава вод, удовлетворительное состояние устья скважины и территории вокруг неё, рекомендуется принять размеры первого пояса ЗСО в проектируемых на сегодняшний день границах.

Вокруг устья скважины рекомендуется периодически проверять состояние цементного воротника для предотвращения возможного попадания грунтовых вод непосредственно у устья.

Второй и третий пояса ЗСО водозаборной скважины №2739

Расчет радиусов 2-го и 3-го поясов ЗСО скважины № 2739

№№ скважины	Водоотбор, м ³ /сут	Мощность продуктивного пласта (m), м	Активная пористость (n)	Расчетное время. 2 пояс 3 пояс, сут	Радиус 2-го пояса, м	Радиус 3-го пояса, м
2739	5,3	9,0	0,1	200/9125	19,0*	131,0*

Примечание: -* значения округлены до целых чисел

Водозабор в д.Маркелово расположен на водораздельной части и удален от поверхностного источника питания. Нет гидравлической связи с поверхностной водой.

Исходя из того, что эксплуатируемый водоносный горизонт является защищенным, граница 2-го пояса в ЗСО определена при условии времени выживания патогенных микроорганизмов - 200 суток. Границы 3-го пояса устанавливаются из условия, что загрязнение, каким-либо образом попавшее в водоносный горизонт, за время эксплуатации (25 лет) не достигнет водозаборной скважины.

Расчеты границ 2-го и 3-го поясов выполнены на основании «Рекомендаций по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны подземных источников

хозяйственно-питьевого водоснабжения». Используются зависимости для скважины, не взаимодействующей с поверхностными водотоками. Расчеты выполнены без учета естественного потока.

Второй пояс ЗСО

Координаты 2 пояса ЗСО скважины №2739

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	57°9'56,2940//	51° 45'7,8909//
2	57°9'55,9540//	51° 45'9,3009//
3	57°9'55,3940//	51° 45'9,8209//
4	57°9'54,6640//	51° 45'9,3209//
5	57°9'54,3240//	51° 45'8,0509//
6	57°9'54,6340//	51° 45'6,6509//
7	57°9'55,2740//	51° 45'6,2209//
8	57°9'55,9440//	51° 45'6,6609//

Размер второго пояса ЗСО принят в радиусе 30,0 м. В пределах 2-го пояса ЗСО скважины №2739 потенциальные источники бактериального и химического загрязнения отсутствуют.

Придомовые частные территории, находящиеся непосредственно с местом расположения скважины №2739, оборудованы выгребными ямами. Выгребные ямы герметичны, выполнены в кирпичном или в бетонном исполнении, водонепроницаемы. Бань и хлевов, расположенных в непосредственной близости к скважинам, нет.

На частных огородах минеральные удобрения и ядохимикаты не применяются.

Дороги, расположенные в непосредственной близости к скважинам, оканавлены для отвода поверхностных дождевых и талых вод (письмо Территориального отдела «Дмитрошурский» №110 от 15.06.2022).

Третий пояс ЗСО

Координаты 3 пояса ЗСО скважины №2739

№ точки	Северная широта	Восточная долгота
1	57°9'59,4940//	51° 45'7,0409//
2	57°9'58,6140//	51° 45'13,0109//
3	57°9'55,8940//	51° 45'15,7909//
4	57°9'53,2940//	51° 45'14,8909//

5	57°9'51,1740//	51° 45'9,2109//
6	57°9'52,0240//	51° 45'3,1509//
7	57°9'54,4040//	51° 45'0,4609//
8	57°9'57,2740//	51° 45'1,1709//

Размеры третьего пояса ЗСО также определены гидродинамическим расчетом. Радиус составляет 131,0 м. В пределах 3-го пояса ЗСО скважины потенциальных источников химического загрязнения нет. Её территория представляет собой открытую местность, частично поросшую кустарниками, невозделываемые поля в южной части, а также частный сектор с личным подсобным хозяйством в северной и восточной части. Ближайшее расстояние до жилых домов 55-90 м.

Хорошее санитарное состояние территории подтверждает отсутствие загрязнения в подземных водах.

Согласно письму Сюмсинской районной станции по борьбе с болезнями животных, в пределах поясов ЗСО скотомогильники и сибиреязвенные захоронения отсутствуют.

Из новых объектов предусматривается индивидуальное жилищное строительство.

Профилактические мероприятия на территории I пояса ЗСО скважины №2739

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Исполнитель
1	2	3	4
1	Обустройство зоны санитарной охраны (ЗСО) согласно требованиям СНиП 2.04.02 - 84; СанПиН 2.1.4.1110-02: - планировка и ограждение территории I пояса ЗСО скважины №2739 - обваловка территории I пояса ЗСО - соорудить дорожки с твердым покрытием, ведущие к скважинам - установка водомера - цементация устья скважины	2022-2023 гг	МУП ЖКХ «Сюмсинское»
2	Проверка и поддержание герметичности оголовка и устья скважин	1 раз в год	
3	Осмотр территории первого пояса скважин. Проведение профилактических мероприятий (уборка территорий, покос высоких трав, вырубка деревьев и кустарников и пр.)	Постоянно	
4	Контроль качества воды в местах водоразбора, перед поступлением в распределительную сеть, в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети	Периодичность и точки наблюдений выполнять согласно рабочей программы производственного контроля	
5	Наблюдения за статическим уровнем подземных вод	1 раз в месяц	
6	Наблюдения за динамическим уровнем подземных вод с одновременным замером дебита	1 раз в месяц	

7	Разработка, согласование, утверждение Рабочей программы производственного контроля над соблюдением и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий	1 раз в 5 лет	
8	Ведение технической документации и предоставление отчетности	Постоянно	
9	Не допускать строительства объектов на территории, непосредственно не связанных с подачей и обработкой воды	Постоянно	
10	Запрещение посадки высокоствольных деревьев, всех видов строительства, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению объектов добычи подземных вод, водопроводных и водоподготовительных сооружений	Постоянно	

Профилактические мероприятия на территории II и III пояса ЗСО скважины №2739

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Сроки исполнения
1	2	3	4
II пояс ЗСО			
1	<p>Не допускается:</p> <p>размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод</p> <p>применение удобрений и ядохимикатов</p> <p>рубка леса главного пользования и реконструкции</p>	МУП «ЖКХ «Сюмсинское» Администрация Сюмсинского района	В течение всего срока эксплуатации скважины
III пояс ЗСО			
1	Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.	Администрация Сюмсинского района	В течение всего срока эксплуатации скважины
2	Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли		
3	Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.	МУП «ЖКХ «Сюмсинское» Администрация Сюмсинского района	
4	Запрещено: Размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод без наличия санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.		

Лист согласования к приказу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики № 834 от 01 августа 2022 года

Заместитель начальника Управления охраны окружающей среды и проектной деятельности



Н.С. Туркеев

Рассылка: отдел недропользования

Исполнитель



С.А. Киясова